

## Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и подведения итогов

### Поставка автоматизированной установки типа "ДХ-100" по получению высокоэффективного комбинированного дезинфектанта "ДИОКСИД ХЛОРА И ХЛОР" для обеззараживания и очистки воды. № 804 /1

«17» сентября 2019 г.

№804

**1. Заказчик:** Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал»

Место нахождения: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 52

Адрес электронной почты: [zakupberezov@yandex.ru](mailto:zakupberezov@yandex.ru)

Номер контактного телефона, факс: +7 (343) 694-79-38

**2.** Извещение о проведении настоящего аукциона №31908239751 было размещено в Единой информационной системе в сфере закупок на сайте [zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru) и на Электронной торговой площадке «ТОРГИ 223» [torgi223.ru](http://torgi223.ru).

**3.** Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 13.09.2019 08:00 (MSK+2).

**4. Сведения о единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд МУП БВКХ «Водоканал»:**

Количество членов единой комиссии: 7 (семь).

Присутствует членов единой комиссии: 6 (шесть).

На заседании единой комиссии присутствовали:

Председатель комиссии	Усков Евгений Геннадьевич
Зам. председателя комиссии	Арефьев Артем Павлович
Член комиссии	Кушкин Алексей Александрович
Член комиссии	Кудрина Наталья Анатольевна
Член комиссии	Абакумова Надежда Николаевна
Член комиссии	Бабий Ирина Сергеевна

Кворум имеется. Единая комиссия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) правомочна.

**5. Лот №1.**

**5.1. Наименование объекта закупки:** Поставка автоматизированной установки типа "ДХ-100" по получению высокоэффективного комбинированного дезинфектанта "ДИОКСИД ХЛОРА И ХЛОР" для обеззараживания и очистки воды.

**5.2. Начальная (максимальная) цена договора:** 1 000 000.00, RUB

**5.3. Место поставки товара:** 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 52

**5.4. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе были поданы следующие заявки участников аукциона:**

№ заявки	Дата и время подачи заявки
1	2
1654	03.09.2019 13:36 (MSK+2)

1691	10.09.2019 13:59 (MSK+2)
------	--------------------------

### 5.5. Результаты рассмотрения заявок:

Единая комиссия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), рассмотрев заявки на участие в аукционе, приняла решение о соответствии требованиям, установленным в Положении о закупке и документации аукциона:

№ заявки	Результаты рассмотрения заявок	Причина и обоснование причины отклонения
1654	Не допущена	<p>Отказать в допуске к участию в аукционе в электронной форме на основании:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- п. п. в) п. 14.1.2 раздела I документации о закупке: наличия в документах, представленных участником закупки в составе заявки, недостоверных сведений и информации;</li> <li>- п.14.2 раздела I документации о закупке: участник закупок отстраняется от участия в процедуре закупки, в том числе от участия в этапах закупки, в любой момент до заключения договора, если Заказчик обнаружит, что участник представил недостоверную (в том числе неполную, противоречивую) информацию, содержащуюся в документах, представленных участником в составе своей заявки.</li> </ul> <p>В ответ на запрос заказчика о разъяснении заявки на участие в закупки, в соответствии с разъяснениями заявки, полученными от данного участника закупки, комиссия сделала вывод о несоответствии предлагаемого оборудования техническому заданию заказчика по следующим основаниям: пунктом 5.2 технического задания предусмотрена работа реактора без подачи в него атмосферного воздуха. В руководстве по эксплуатации установки, предоставленном участником закупки п.4,7 табл.1, п.4.2.1, п.4.3.1, а также наличие в составе оборудования воздушного ротаметра указывает на работу реактора путем подачи в него атмосферного воздуха. В заявке предоставленной участником закупки указана характеристика товара: работа реактора без подачи в него атмосферного воздуха, данные сведения являются не достоверными, так как не соответствуют руководству по эксплуатации установки, предоставленному участником закупки.</p> <p>В соответствии с п. 5.2, п.5.3 технического задания заказчика, конструкция установки должна исключать необходимость промывок реактора и его повторного запуска при обычных условиях эксплуатации. Слив реакционного раствора из реактора и его промывка необходимы только в случае наступления аварийных ситуаций. В руководстве по эксплуатации установки, предоставленном участником закупки п.12 табл.1, п.4.3.1, п. 7.1.3.7 свидетельствуют о том, что для работы данной установки требуется периодическая промывка реактора со сливом реакционного раствора.</p>
1691	Допущена	

### 5.6. Решение каждого члена единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по каждой заявке на участие:

Фамилия, имя, отчество	Решение о соответствии или о несоответствии
------------------------	---

заявок на участие в закупке	
№заявки: 1654	
Усков Евгений Геннадьевич	Не допущена
Арефьев Артем Павлович	Не допущена
Кушкин Алексей Александрович	Не допущена
Кудрина Наталья Анатольевна	Не допущена
Абакумова Надежда Николаевна	Не допущена
Бабий Ирина Сергеевна	Не допущена
№заявки: 1691	
Усков Евгений Геннадьевич	Допущена
Арефьев Артем Павлович	Допущена
Кушкин Алексей Александрович	Допущена
Кудрина Наталья Анатольевна	Допущена
Абакумова Надежда Николаевна	Допущена
Бабий Ирина Сергеевна	Допущена

**5.7.** По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе единая комиссия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) допустила к участию одну заявку.

**5.8.** Признать лот №1, Поставка автоматизированной установки типа "ДХ-100" по получению высокоэффективного комбинированного дезинфектанта "ДИОКСИД ХЛОРА И ХЛОР" для обеззараживания и очистки воды., несостоявшимся на основании п.п. 16.1.2 п.16.1 ч.16 раздела I документации о закупке. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме только одна заявка признана соответствующей требованиям документации о закупке и только один участник допущен к участию в аукционе.

**5.9. Решение, принятое единой комиссией по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей):**

Направить единственному участнику, подавшего заявку № 1691 на участие в таком аукционе, и заявка которого соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении аукциона и аукционной документации проект договора для его заключения по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора.

Заклучить договор с Акционерным обществом "Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным заводом" на основании п. п. 8, п. 2.1, раздела 2, главы 13 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП БВКХ «Водоканал».

**Подписи:**

Председатель комиссии

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)


Усков Евгений Геннадьевич

Зам. председателя комиссии

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Арефьев Артем Павлович

Член комиссии

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)


Кушкин Алексей Александрович

Член комиссии

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)


Кудрина Наталья Анатольевна

Член комиссии

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Абакумова Надежда Николаевна

Член комиссии

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Бабий Ирина Сергеевна