

Муниципальное унитарное предприятие
Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал»

Акт

о проведении первичного осмотра места аварии

г. Березовский

« 6 » июля 2020 г.

Над. службы по РЭВ и КС Запольских А.В.

мастер службы РЭКС Тимашкин В.И.

являющиеся представителями МУП БВКХ «Водоканал», в присутствии

заместителем глав. инженера БТО

Ершов А.В.

составили настоящий акт о нижеследующем:

в «16» часов «30» минут «6» июля 2020 г. на канализационном коллекторе, эксплуатируемом МУП БВКХ "Водоканал", вблизи дома № 79 по улице Октябрьская была обнаружена аварийная ситуация: обрушение части канализационного коллектора, которое привело к обрушению грунта по краю проезжей части на улице Октябрьская.

Место аварии: участок канализационного коллектора ж/б, Д=700 мм, расположенного вблизи дома № 79 по улице Октябрьская, г. Березовский, Свердловская обл.

Визуальный осмотр места аварии показал высокую вероятность дальнейшего разрушения коллектора, возникновения в связи с этим опасности для жизни и здоровья граждан, опасности повреждения имущества; кроме того, имеется вероятность разлива сточных вод на рельеф, что может привести к непосредственной угрозе ухудшения эпидемиологической ситуации в городе Березовском.

Данная авария требует немедленного устранения с целью предотвращения угрозы возникновения вышеуказанных ситуаций, а также для обеспечения надежного и бесперебойного водоотведения.

Содержание данного акта подтверждаем личными подписями:

1. Над. службы по РЭВ и КС Запольских А.В.

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

2. мастер службы РЭКС Тимашкин В.И.

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

3. заместитель глав. инженер Ершов А.В.

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

4. _____

(должность, подпись, инициалы, фамилия)